



KÜ LINDA 8
Narva Joesuu linn, Linda tee 8
Andrei Gorbov

Meie 04.01.2022 nr /

Акт осмотра котельной.

Котельная была построена согласно проекта nr. 117 – 2003 “OÜ TADIAS” и запущена в эксплуатацию в 2003 году.

Визуальное состояние теплового узла, котла и газовой горелки удовлетворительное.

Недостатки котельной:

1. В котельной установлен чугунный котел Ferrolì SIRIUS 93 – модель 96 года.
В случае выхода котла из строя (например лопнет одно из ребер котла), запчасти мы к нему не сможем найти вообще, так как они уже лет 10 как сняты с производства.
2. КПД системы в целом может составлять – 80%, котел двухходовой, горелка одноступенчатая, системы управления - котловая автоматика и автоматика ECOMATIC – между собой не связаны.

Lugupidamisega

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pavel Lipin".

Pavel Lipin
Alfatom Ehitus AS
juhatuse liige

3566476