DETTAGLIO DIP SWITCH

Dip1: OFF tempo allarme 30 secondi, ON tempo allarme 2 minuti
Dip2: OFF un solo allarme, ON allarme ripetuto per 3 volte
Dip3: Lasciare OFF
Dip4: Lasciare OFF posizionato in ON si abilita la modalità test che abilita delle uscite in base allo stato degli ingressi:

```
//////////////////////////////////////////////////////////////
// Programma di test ingressi/uscite.                       //
//////////////////////////////////////////////////////////////
STATE(200)
  siren_1     ( sensor_1);
  siren_2     ( sensor_2);
  aux_out_1   ( sensor_3);
  aux_out_2   ( sensor_4);
  aux_out_3   ( dip_1   );
  status_led  ( dip_2   );
  modem_enable( dip_3   );
  green_led   ( timer_1s);
  red_led     (!timer_1s);
  TEST(!dip_4, 10);
```