

Her er kommunikasjonen mellom Jørgen Myrre (BB 3) og Asker kommune, lett redigert av Johan I:

Jørgen spør om «Emne: VA på Jerdal»

«»»klipp start

Hva ble den endelige konklusjonen etter møtet i Utvalg for samfunnstjenester 27.11.25:

- Blir prosjekt VA på Jerdal redusert i omfang og evt hvilke deler av prosjektet skal prioriteres***
- Hvilken fremdrift er aktuell? Jeg tenker her på når vi kan forberede / starte planlegging i de enkelte private delfeltene. Det har ingen hensikt for oss å starte dette før vi vet hvilken teknisk løsning og fremdrift som kommunen planlegger for kommunale VA-ledninger.***
- Hva skal formannskapet ta stilling til i sitt møte den 13.01.26: Teknisk løsning og/eller fremdrift og økonomiske rammer?***

Asker kommune svarer:

Utvalg for samfunnstjenester vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling i sitt møte 27.11.25. I tillegg vedtok de følgende oversendelsesforslag som også var i tråd med saksfremlegget til kommunedirektøren (skal behandles av formannskapet i tillegg til kommunedirektørens innstilling):

Lars Kristian Wear (H) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av H, Frp, V og Simen Sandelien:

Asker kommune skal gjennomføre nødvendig fornying av vannledningene og bygging av kommunalt minirensesanlegg i området Jerdal. Løsningen skal samtidig legge til rette for framtidig tilknytning til avløpsnett i Hyggen/Lahell.

Hvis formannskapet vedtar dette så innebærer det i klartekst at gjenstående kommunale vannledninger skal fornyes. Dette er planlagt

gjennomført ved utblokking av dagens vannledning og vi vil da forsøke å legge til rette for en fremtidig ny avløpsløsning for området, ved å kjøre tvillingutblokking. Det betyr at vi tar med en spillvannsledning (PE-pumpeledning) på de strekningene vi fornyer vannledningen. Det innebærer at det i denne omgang ikke bygges et komplett nytt kommunalt avløpssystem for overføring til Hyggen og Lahell. For å sikre forutsigbarhet for innbyggerne vil i tilfelle et slikt vedtak ha minst et 10-årsperspektiv. Kommunen må imidlertid også bygge om dagens kommunale slamavskiller ved Grimsrud til et fullverdig minirensesanlegg for de husene som er tilknyttet dagens slamavskiller, for å ivareta utslippskravene.

Når saken er behandlet i formannskapet, vil vi forberede gjennomføring så fort som mulig. Vi må imidlertid komme tilbake til dette når vi har resultatet fra behandlingen, og har tatt en utsjekk på når vi har tilgjengelige investeringsmidler og kapasitet i vår prosjektavdeling.

Formannskapet skal bare sluttbehandle den samme saken som var oppe i utvalget i november. Det vil si at formannskapet har «siste ordet» og skal også vurdere oversendelsesforslagene som kom fra utvalget. Fremdrift og økonomiske rammer vil i etterkant av et vedtak håndteres administrativt.

Se sakspapirene her:

[Politiske møter og dokumenter | Asker kommune](#)

Med vennlig hilsen

Per Øystein Funderud

Avdelingsleder

Vann og vannmiljø – plan og investering

(+47) 906 19 229

(+47) 66 70 00 00

per.oystein.funderud@asker.kommune.no, asker.kommune.no

«»»klipp slutt